


EXPLODED VIEW

2



PARTS LIST

Key	Part Description	Part Number	Qty
1	Motor Kit 12 Vdc	30200-0000	1
	Motor Kit 24 Vdc	30200-0010	
2	Motor Mount	34628-0000	1
3	Small Pulley	37169-0000	1
4	Large Pulley	37171-0001	1
5	Belt	30022-0000*	1
6	Jack Shaft Assembly	35690-0002 – See note 1	1
7	Connecting Rod Kit	37173-0001 – See note 1	1
8	Diaphragm Plate	35212-0000	2
9	Diaphragm	30016-0000*	1
10	Retainer	35173-0000	1
11	Valve Set (Inlet & Outlet)	30003-0000*†	1 Set
12	Base Assembly†	44114-1000	1
13	Ports (Inlet & Outlet) Barb	37175-0000†	1 Set
15	Pulsation Dampener	44127-1000*	1
17	Bottom Plate	35686-0000†	1
20	Vibration Pad Kit	43990-0058†	1 Set
21	Hardware Kit	43990-0071	1 Set
22	Belt Guard	35690-0002 – See note 1 & 2	1
	Service Kit*	43990-0062	

* Indicates parts contained in Service Kit.

† Indicates parts supplied with Base Assembly.

NOTE 1 — Jack shaft assembly kit, with part number ending in -0002 includes new style connecting rod (37173-0001) with a 5/16" diameter hole and two (2) lock nuts. Previous model pumps use a connecting rod (37173-0000) with a 1/4" diameter hole and a bolt.

NOTE 2: Belt Guard only included with Jack Shaft Assembly (P/N 35690-0002), Belt Guard retrofit not available for old models.



! WARNING

EXPLOSION HAZARD



NOT FOR FLAMMABLE LIQUIDS. For pumping water only.

FR NON DESTINÉ À DES LIQUIDES INFLAMMABLES.
Uniquement pour le pompage de l'eau.

DE NICHT FÜR ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET.
Nur zum Pumpen von Wasser.

IT NON PER LIQUIDI INFIAMMABILI.
Solamente per pompare l'acqua.

NL NIET VOOR BRANDBARE VLOEISTOFFEN.
Alleen voor het pompen van water.

SE INTE FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR.
Endast för vattenpumpning.

ES NO USAR LÍQUIDOS INFLAMABLES.
Para bombeo de agua solamente.

JABSCO

a xylem brand

www.xylemflowcontrol.com

UNITED STATES

East Coast
Tel: +1 978 281 0440 Fax: +1 978 283 2619

West Coast
Tel: +1 949 608 3900 Fax: +1 949 608 3887

UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 1992 450 145 Fax: +44 (0) 1992 467 132

GERMANY

Tel: +49 (0) 40 53 53 73 0 Fax: +49 (0) 40 53 53 73 11

ITALY

Tel: +39 039 6852323 Fax: +39 039 666307

JAPAN

Tel: +81 (0) 45 475 8906 Fax: +81 (0) 45 477 1162

CHINA

Tel: (86)21 2208 2888 Fax: (86)21 2208 2999

36680-2 Series

JABSCO

a xylem brand

ELECTRIC BILGE PUMPS

FR POMPE DE CALE ÉLECTRIQUE



DE ELEKTRISCHE BILGEPUMPEN

IT POMPE DI SENTINA ELETTRICHE

NL ELEKTRISCHE LENSPPOMPEN

SE ELEKTRISKA LÄNSPUMPAR

ES BOMBAS ELÉCTRICAS DE SENTINA



THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO THE JABSCO ONE YEAR LIMITED WARRANTY, WHICH IS AVAILABLE FOR YOUR INSPECTION UPON REQUEST.

Jabco is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.
© 2012 Xylem, Inc.

43000-0534 Rev. C 11/2012

JABSCO

a xylem brand

ELECTRIC BILGE PUMPS

SPECIFICATIONS

Open Flow: 5.5 U.S.GPM
21 Liters/Min.
4.5 Imp.GPM

Vert. Dry Suction Lift: 7 feet (2,1m)

Ports: 3/4" Slip-on Hose

Weight: 8 lb (3,6 kg)

APPLICATION

Jabsco diaphragm bilge pumps are self-priming, so they can be mounted above and outside of harsh bilge environments. Because they are mounted remotely, the intake hose can be routed to the lowest point of the bilge regardless of space limitations. They are supplied with an in-line strainer to prevent damaging debris from entering pump. The reliable diaphragm design is not damaged by dry running.

MAINTENANCE

Winter Storage

When possible, it is preferred that the complete pump or at least motor, diaphragm and valves be removed and stored in a warm dry place. If this is not possible, the pump must be completely drained, hoses removed and pump run until all water is expelled.

CAUTION DO NOT USE AUTOMOTIVE TYPE ANTI-FREEZE.

Mounting

Mount upright in a dry location (above highest bilge water level) on a solid surface. Adjust belt tension for 1/4" play between pulleys.

Plumbing

For intake and discharge use 3/4" ID non-collapsible hose. Keep intake and discharge lines free of kinks and restrictions. Use the 3/4" bilge in-line stainer (Model 36200-0000) in the intake line from the bilge to protect pump from debris. Use a 3/4" thru-hull fitting for discharge.

WIRING FOR DC VOLTAGE MODELS - See Figure 1 & 3.

Wire pump in a circuit independent of all other electrical fixtures. Use stranded copper wire. Install fuse/breaker in positive circuit. See table for recommended wire and fuse size. See diagram for wiring connections. After installation, it is recommended that voltage be checked at the motor terminals with motor operating under full load and all other appliances in the circuit operating. Voltage should not be less than 90% of rated motor voltage.

WIRING FOR AC VOLTAGE MODELS

Use 16 gauge standard copper wire for lengths up to 100 feet from power source. Connect the grounded, unswitched conductor (white) to the white motor lead. Connect the ungrounded switched conductor (black) to the black motor lead. This conductor should include, at the power source, a 1.5 amp 125 Volt fuse. The green motor lead must be connected to the AC circuit ground.

WARNING

FIRE HAZARD

Wiring must comply with applicable electrical standards and include a properly sized fuse or circuit breaker. IMPROPER WIRING CAN CAUSE A FIRE RESULTING IN INJURY OR DEATH.

PRECAUCIÓN POSIBLE INCOMPATIBILIDAD DE COMPONENTES – SÓLO PARA AGUA

PRECAUCIÓN LA BASE DEL MOTOR SE PODRÍA CALENTAR AL OPERAR DURANTE PERÍODOS LARGOS. EL CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR QUEMADURAS.



SERVICIO - Ver la figura 2.

REEMPLAZO DE LAS VÁLVULAS

1. Retire las cuatro turcas que fijan el ensamblaje del contraeje.
2. Levante el contraeje y el ensamblaje del diafragma de la base de la bomba para que las válvulas queden expuestas. Retire y limpie o reemplace las válvulas.
3. Instale las válvulas, asegurando que la aleta de hule esté hacia ARRIBA en la toma y hacia ABAJO en la descarga.
4. Vuelva a colocar el ensamblaje del motor, el soporte y el diafragma y fijelo de forma uniforme a la base con los cuatro pernos y arandelas de fijación.

REEMPLAZO DEL DIAFRAGMA Y DEL VÁSTAGO CONECTOR - Ver la Figura 2.

1. Retire las cuatro turcas que fijan el ensamblaje del contraeje.
2. Levante el contraeje y el conjunto del diafragma de la base de la bomba.
3. Retire los dos tornillos de retención del diafragma y el retenedor inferior del diafragma.
4. Retire la tuerca de fijación. Retire el vástago de conexión y el diafragma del retenedor superior del diafragma, luego desatornille el perno para separar el diafragma y las placas.
5. Inspeccione el diafragma para asegurar que no tenga cortes o grietas. Inspeccione el cojinete del ensamblaje del vástago para asegurar que no muestre un desgaste excesivo. Reemplácelo si muestra mucho desgaste.
6. Sin apretar, vuelva a ensamblar el diafragma, las placas del diafragma, la arandela del vástago de conexión y el perno del diafragma con el vástago de conexión. Usando una tuerca de fijación, fije firmemente el vástago conector al contraeje. Fije el diafragma al retenedor superior del diafragma con el retenedor inferior del diafragma y dos tornillos.
7. Apriete el perno del vástago de conexión.
8. Vuelva a colocar el ensamblaje del motor, el soporte y el diafragma y fijelo de forma uniforme a la base con los cuatro pernos y arandelas de fijación.

REEMPLAZO DEL HUMIDIFICADOR DE PULSACIÓN - Ver la Figura 2.

1. Desconecte los cables de alimentación de la bomba y retírela del soporte.
2. Retire los nueve tornillos de la placa inferior y la placa inferior. Saque y reemplace el humidificador de pulsación.
3. Vuelva a colocar la placa inferior y los tornillos. Apriete los tornillos de forma uniforme para asegurar que quede sellada contra aire y agua.
4. Vuelva a instalar la bomba y conecte los cables de corriente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

Pérdida de succión para bombear

SOLUCIÓN

- Escape de aire en la línea de succión.
- La toma de la sentina no está sumergida.
- Manguera de entrada torcida u obstruida.
- Válvula de toma o descarga atorada o sucia.
- Diafragma perforado.


Funcionamiento irregular o con ruido.

- Manguera de entrada o descarga torcida u obstruida.
- La bomba no está montada firmemente.
- Tornillo excéntrico flojo.
- Humidificador de pulsación perforado o colapsado.


ES

Standard Models		
Model No.	Voltage	Amperage Nominal
36680-2000	12 Vdc	7
36680-2010	24 Vdc	5

Dimensional Drawings



1



3

MINIMUM WIRE SIZES

Model Number	Voltage	Wire Size for Length of Run		Fuse/ Breaker*
		1-25'	25-50'	
36680-2000	12 Vdc	12 AWG	10 AWG	10 amp
36680-2010	24 Vdc	14 AWG	14 AWG	6 amp

*Customer supplied, not included with pump.



SERVICE - See Figure 2.

VALVE REPLACEMENT

1. Remove four bolts securing jack shaft assembly.
2. Expose valves by lifting jack shaft and the attached diaphragm assembly from pump base. Remove and clean or replace valves.
3. Install valves, making sure rubber flapper is UP on intake and DOWN on discharge.
4. Replace motor-mount-diaphragm assembly and fasten evenly to base with the four tie down bolts and washers.

DIAPHRAGM AND CONNECTING ROD REPLACEMENT - See Figure 2.

1. Remove four bolts securing jack shaft assembly.
2. Lift jack shaft and the attached diaphragm assembly from pump base.
3. Remove two diaphragm retainer screws and the bottom diaphragm retainer.
4. Remove lock nut. Remove connecting rod and diaphragm from the top of diaphragm retainer, then unscrew bolt to separate diaphragm plates.
5. Check diaphragm for cuts and cracks. Check rod assembly bearing for excessive wear. Replace if badly worn.
6. Loosely reassemble diaphragm, diaphragm plates, connecting rod spacer and diaphragm bolt onto connecting rod. Using lock nut, firmly secure connecting rod to jack shaft. Secure diaphragm to upper diaphragm retainer with the bottom diaphragm retainer and two screws.
7. Tighten connecting rod bolt.
8. Replace motor-mount-diaphragm assembly and fasten evenly to base with the four tie down bolts and washers.

PULSATION DAMPENER REPLACEMENT - See Figure 2.

1. Disconnect power leads from pump and remove from mount.
2. Remove nine bottom plate screws and the bottom plate. Pull out and replace pulsation dampener.
3. Replace bottom plate and screws. Tighten evenly to ensure an air and water seal.
4. Reinstall pump and reconnect power leads.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM

Loss of suction to pump.

SOLUTION

- Air leak in suction line.
- Bilge pickup not submerged.
- Intake hose kinked or plugged.
- Fouled intake or discharge valve.
- Ruptured diaphragm.

Rough or noisy operation.

- Intake or discharge hose kinked or plugged.
- Pump not mounted firmly.
- Loosened eccentric screw.
- Ruptured or collapsed pulsation dampener.



CAUTION

POTENTIAL FOR COMPONENT INCOMPATIBILITY - FOR WATER ONLY.



CAUTION

MOTOR BASE COULD GET HOT DURING EXTENDED OPERATION. PROLONGED CONTACT WITH SKIN MAY CAUSE BURN,



a xylem brand

POMPE DE CALE ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS

Débit libre :	5,5 GPM US
	21 litres/min.
	4,5 GPM GB
Hauteur d'aspiration verticale à sec :	2,1 m (7 pi.)
Embouts :	tuyau amovible de 19 mm (3/4 po.)
Poids :	3,6 kg (8 lbs)

APPLICATION

Les pompes de cale à diaphragme de Jabsco sont auto-amorçantes et peuvent donc être installées au-dessus et à l'extérieur d'environnements de cale difficiles. Étant donné qu'elles sont installées à distance, le tuyau d'arrivée peut être acheminé jusqu'au point le plus bas de la cale quelles que soient les restrictions d'espace. Elles sont équipées d'une crépine en ligne pour éviter la pénétration de débris destructeurs dans la pompe. La conception fiable du diaphragme supporte sans dommage le fonctionnement à sec.

ENTRETIEN

Entreposage en hiver

Dans la mesure du possible, il est conseillé de retirer la totalité de la pompe ou au moins le moteur, le diaphragme et les robinets afin de les stocker dans un endroit sec et chauffé. Si ce n'est pas possible, la pompe doit être entièrement vidée et les tuyaux retirés. Il faut aussi faire fonctionner la pompe jusqu'à ce que toute l'eau soit évacuée.

**MISE EN GARDE****NE PAS UTILISER D'ANTIGEL AUTOMOBILE.**

Fixation

L'installer verticalement dans un lieu sec (au-dessus de niveau le plus élevé de l'eau de cale) sur une surface solide. Régler la tension de la courroie pour permettre un jeu de 6 mm (1/4 po.) entre les poulies.

Plomberie

Pour l'arrivée et l'évacuation, utiliser un tuyau semi-rigide de 19 mm (3/4 po.) de diamètre intérieur. Éviter les coudes et les étranglements sur les lignes d'arrivée et d'évacuation. Utiliser la crépine en ligne pour cale de 19 mm (3/4 po.) (modèle 36200-0000) sur la ligne d'arrivée de la cale pour protéger la pompe contre les débris. Utiliser un embout de passe coque de 19 mm (3/4 po.) pour l'évacuation.

CÂBLAGE DES MODÈLES À TENSION DC - Voir Figures 1 et 3.

Raccorder la pompe dans un circuit indépendant de tout autre appareil électrique. Utiliser du fil en cuivre multibrin. Installer un fusible/disjoncteur dans un circuit positif. Consulter le tableau pour le calibre de fil et de fusible recommandé. Consulter le diagramme pour les raccords électriques. Une fois installée, il est conseillé de vérifier la tension au niveau des bornes de la pompe lorsque le moteur fonctionne à pleine charge et que les autres appareils du circuit sont en marche. La tension ne devrait pas être moins de 90% de la tension nominale du moteur.

CÂBLAGE POUR LES MODÈLES DE TENSION AC

Utiliser du fil en cuivre de calibre 16 (AWG) pour des distances atteignant jusqu'à 30,5 m (100 pi.) de la source d'alimentation. Raccorder le fil de terre non commutable (blanc) au fil blanc du moteur. Raccorder le fil commutable non mis à la masse (noir) au fil noir du moteur qui devrait inclure, au niveau de la source d'alimentation, un fusible de 1,5 A 125 V. Le fil vert du moteur doit être raccorder à la masse du circuit AC.

FONCTIONNALITÉS

- Auto-amorçante
- Conception de diaphragme permettant le fonctionnement à sec
- Fonctionnement silencieux
- Amortisseur de pulsations hydraulique intégré
- Roulement à billes à lubrification permanente sur l'arbre et la bielle
- Grands tampons absorbant les vibrations
- Construction avec matériaux anticorrosifs pour utilisation en eau de mer
- Conforme aux Réglementations USCG 183.410 et ISO 8846 MARINE (Protection contre le risque d'explosion)

**AVERTISSEMENT****DANGER D'INCENDIE**

Le câblage doit respecter les normes électriques en vigueur et comprendre un fusible ou un disjoncteur de taille adéquate. TOUT CÂBLAGE FAUTIF POURRAIT OCCASIONNER UN INCENDIE ENTRAÎNANT BLESSURE OU MORT.



ENTRETIEN - Voir Figure 2.

REPLACEMENT DE VANNE

1. Retirer les quatre boulons maintenant le bloc arbre de renvoi.
2. Exposer les vannes en soulevant l'arbre de renvoi et le bloc diaphragme connecté, du socle de la pompe. Retirer et nettoyer ou remplacer les vannes.
3. Installer les vannes en veillant à ce que le clapet en caoutchouc fasse face vers le HAUT sur l'arrivée et vers le BAS sur l'évacuation.
4. Remettre le bloc moteur-support-diaphragme et serrer uniformément contre le socle à l'aide des quatre attaches boulonnées et rondelles.

DIAPHRAGME ET CONNEXION DU REMPLACEMENT DE BIELLE - Voir Figure 2.

1. Retirer les quatre boulons maintenant le bloc arbre de renvoi.
2. Soulever l'arbre de renvoi et le bloc diaphragme connecté, du socle de la pompe.
3. Retirer les deux vis de retenue du diaphragme et le dispositif inférieur de retenue du diaphragme.
4. Retirer le contre-écrou. Retirer la bielle et le diaphragme du haut du dispositif de retenue du diaphragme puis dévisser le boulon pour séparer le diaphragme et les plaques.
5. Examiner le diaphragme pour détecter coupures et fissures. Examiner le roulement du bloc bielle pour détecter toute usure excessive. Le remplacer le cas échéant.
6. Réassembler de manière lâche le diaphragme, les plaques de diaphragme, l'entretoise de la bielle et le boulon du diaphragme sur la bielle. À l'aide du contre-écrou, fixer fermement la bielle à l'arbre de renvoi. Fixer le diaphragme au dispositif supérieur de retenue du diaphragme à l'aide du dispositif de retenue et des deux vis.
7. Serrer le boulon de la bielle.
8. Remettre le bloc moteur-support-diaphragme et serrer uniformément contre le socle à l'aide des quatre attaches boulonnées et rondelles.

REPLACEMENT DES AMORTISSEURS DE PULSATIONS - Voir Figure 2.

1. Déconnecter les fils d'alimentation de la pompe et les retirer du support.
2. Retirer les neuf vis de la plaque inférieure et la plaque inférieure. Enlever et remplacer l'amortisseur de pulsations.
3. Remettre la plaque et les vis inférieures. Serrer uniformément pour assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air.
4. Réinstaller la pompe et raccorder les fils d'alimentation.

DÉPANNAGE

PROBLÈME

Perte d'aspiration vers la pompe.

SOLUTION

- Fuite d'air dans la ligne d'aspiration.
- Tube d'aspiration de cale non submergé.
- Tuyau d'arrivée coudé ou bouché.
- Robinet d'arrivée ou d'évacuation colmaté.
- Diaphragme brisé.

Fonctionnement irrégulier ou bruyant

- Tuyau d'arrivée ou d'évacuation coudé ou bouché.
- Fixation instable de la pompe.
- Vis excentrée desserrée.
- Amortisseur de pulsations brisé ou écrasé.

⚠ MISE EN GARDE POSSIBILITÉ D'INCOMPATIBILITÉ DE COMPOSANT – POUR UTILISATION AVEC DE L'EAU UNIQUEMENT.

⚠ MISE EN GARDE LE SOCLE DU MOTEUR PEUT CHAUFFER S'IL FONCTIONNE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES. UN CONTACT PROLONGÉ AVEC LE BOÎTIER PEUT DONC ENTRAÎNER DES BRÛLURES SÉRIEUSES.

DE

Serie 36680-2

JABSCO

a xylem brand

ELEKTRISCHE BILGEPUMPEN

TECHNISCHE DATEN

Offener Durchfluss:	5,5 GPM (USA) 21 Liter/Min. 4,5 GPM (GB)
Trockenansaughöhe:	2,1 m (7 Feet)
Anschlüsse:	19 mm (3/4") aufsteckbarer Schlauchanschluss
Gewicht:	3,6 kg (8 lb)

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Membran-Bilgepumpen von Jabsco sind selbstansaugend, so dass sie ober- und außerhalb schwieriger Bilgeumgebungen eingebaut werden können. Da sie fernmontiert werden, kann der Einlassschlauch auch unter beengten Raumbedingungen immer zum tiefsten Punkt der Bilge geführt werden. Das mitgelieferte In-line-Filter verhindert ein Eindringen von schädlichem Fremdmaterial in die Pumpe. Die zuverlässige Membrankonstruktion wird durch Trockenlauf nicht beschädigt.

WARTUNG

Einwinterung

Nach Möglichkeit sollte die gesamte Pumpe oder zumindest Motor, Membran und Ventile entfernt und warm und trocken gelagert werden. Ist dies nicht möglich, muss die Pumpe komplett entleert werden. Alle Schläuche sind abzunehmen, und die Pumpe muss so lange laufen, bis sich kein Wasser mehr in der Anlage befindet.

**VORSICHT****KEIN AUTOMOBILFROSTSCHUTZMITTEL VERWENDEN.**

Montage

Aufrecht an einem trockenen Ort (oberhalb des höchsten Bilgewasserstands) auf einer stabilen Montagefläche befestigen. Riemenspannung so justieren, dass zwischen den Riemenrädern ein Spiel von etwa 6 mm (1/4") gegeben ist.

Rohrleitungen

Für den Ein- und Auslass verstärkte Schlauchleitungen mit 19 mm (3/4") Innendurchmesser verwenden. Ein- und Auslassleitungen nicht knicken oder einengen. Die Pumpe mit dem 19 mm (3/4") In-line-Filter (Modell 36200-0000) in der von der Bilge kommenden Einlassleitung vor Fremdmaterial schützen. Für die Entsorgung eine 19 mm (3/4") Bordwanddurchführung verwenden.

VERDRAHTUNG FÜR GLEICHSPANNUNGSMODELLE - Siehe Abbildungen 1 und 3.

Die Pumpe in einem von allen anderen elektrischen Geräten unabhängigen Schaltkreis verdrahten. Dazu Kupferlitze verwenden. Sicherung/Unterbrecher in positivem Schaltkreis einbauen. Empfohlene Draht- und Sicherungsgrößen bitte der Tabelle entnehmen. Die Verdrahtungsanschlüsse gehen aus dem Schaltplan hervor. Nach der Installation sollte die Spannung an den Motorklemmen bei unter Volllast laufendem Motor und bei Betrieb aller anderen zum Schaltkreis gehörenden Geräte gemessen werden. Die Spannung darf nicht unter 90 % der Motornennspannung liegen.

VERDRAHTUNG FÜR WECHSELSPANNUNGSMODELLE

Für Leitungslängen bis zu 30,5 m (100 Feet) ab Stromversorgungsquelle ist standardmäßige 16-Gauge-Kupferlitze zu verwenden. Die geerdete, ungeschaltete Leitung (weiß) an die weiße Motorleitung anschließen. Die ungeerdete, geschaltete Leitung (schwarz) an die schwarze Motorleitung anschließen. Dieser Leiter sollte an der Stromversorgungsquelle über eine Sicherung von 1,5 A und 125 V verfügen. Die grüne Motorleitung muss an den Erdleiter des Wechselstromkreises angeschlossen werden.

**WARNHINWEIS****BRANDGEFAHR!**

Die Verdrahtung muss alle geltenden Vorschriften für Elektroanlagen erfüllen und eine angemessen dimensionierte Sicherung bzw. einen geeigneten Leistungstrennschalter aufweisen. EINE UNSACHGEMÄSSE VERDRAHTUNG KANN EINEN BRAND VERURSACHEN, DER ZU VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.



SERVICE - Siehe Abbildung 2.

VENTILAUSTAUSCH

1. Vier Befestigungsschrauben der Zwischenwellenbaugruppe entfernen.
2. Zwischenwelle und die daran befestigte Membranbaugruppe vom Pumpensockel abheben, um Ventile freizulegen. Ventile entfernen und reinigen oder austauschen.
3. Ventile einsetzen und dabei darauf achten, dass die Gummiklappe bei Einlass OBEN und bei Auslass UNTEN ist.
4. Die Motorhalterung-Membranbaugruppe wieder einsetzen und mit den vier Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben gleichmäßig am Sockel befestigen.

AUSTAUSCH VON MEMBRAN UND VERBINDUNGSSTANGE - Siehe Abbildung 2.

1. Vier Befestigungsschrauben der Zwischenwellenbaugruppe entfernen.
2. Die Zwischenwelle und die daran befestigte Membranbaugruppe aus dem Pumpensockel heben.
3. Die beiden Membranhalteschrauben und den unteren Membranhalter entfernen.
4. Die Gegenmutter entfernen. Verbindungsstange und Membran vom oberen Membranhalter abnehmen, dann die Schraube entfernen, um Membranplatten zu trennen.
5. Membran auf Einschnitte und Risse untersuchen. Lager der Stangenbaugruppe auf übermäßigen Verschleiß untersuchen. Bei starkem Verschleiß austauschen.
6. Membran, Membranplatten, Abstandsstück der Verbindungsstange und Membranschraube lose wieder auf die Verbindungsstange schieben. Verbindungsstange mit Gegenmutter fest an der Zwischenwelle anbringen. Membran mit dem unteren Membranhalter und zwei Schrauben am oberen Membranhalter befestigen.
7. Schraube der Verbindungsstange anziehen.
8. Die Motorhalterung-Membranbaugruppe wieder einsetzen und mit den vier Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben gleichmäßig am Sockel befestigen.

AUSTAUSCH DES PULSATIONS DÄMPFERS - Siehe Abbildung 2.

1. Stromversorgungsleitungen von der Pumpe trennen und aus der Halterung entfernen.
2. Neun Bodenplattenschrauben und die Bodenplatte entfernen. Pulsationsdämpfer herausziehen und austauschen.
3. Bodenplatte und Schrauben wieder anbringen. Gleichmäßig anziehen, um einen luft- und wasserdichten Abschluss sicherzustellen.
4. Pumpe wieder einbauen und Stromversorgungsleitungen wieder anschließen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

PROBLEM

Pumpe hat keine Saugleistung.

LÖSUNG

- Luftleck in Ansaugleitung.
- Bilgeaufnahme nicht unter Wasser.
- Einlassschlauch geknickt oder verstopft.
- Verschmutztes Einlass- oder Auslassventil.
- Gerissene Membran.

Unrunder oder lauter Betrieb.

- Einlass- oder Auslassschlauch geknickt oder verstopft.
- Pumpe nicht fest montiert.
- Lockere Exzentrerschraube.
- Gerissener oder kollabierter Pulsationsdämpfer.



VORSICHT

MÖGLICHE KOMONENTEN-UNVERTRÄGLICHKEIT – NUR FÜR WASSER GEEIGNET.



VORSICHT

MOTORSOCKEL KÖNNTE BEI LÄNGEREM BETRIEB HEISS WERDEN. LÄNGERER HAUTKONTAKT KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.



a xylem brand

POMPE DI SENTINA ELETTRICHE

SPECIFICHE

Flusso libero:	5.5 U.S.GPM 21 litri/min. 4.5 Imp.GPM
Vert. Innalzamento in aspirazione a secco:	7 Pi. (2,1 m)
Aperture:	Tubo flessibile infilabile di $\frac{3}{4}$ di pollice (19 mm)
Peso:	8 lb (3,6 kg)

CARATTERISTICHE

- Adescamento automatico
- Il design a membrane permette il funzionamento a secco
- Funzionamento silenzioso
- Smorzatore di pulsazioni idrauliche incorporato
- Cuscinetti a lubrificazione permanente sull'albero e sull'asta di collegamento
- Grandi tamponi per assorbire le vibrazioni
- Materiali resistenti in tutto alla corrosione per servizio con acqua di mare
- Conforme con la USCG Regulation 183.410 e l'ISO 8846 MARINE per la protezione contro le accensioni.

APPLICAZIONE

Le pompe di sentina a membrana Jabsco sono autoadescanti, così da poter essere montate al di sopra e al di fuori di situazioni di sentina difficili. Poiché sono montate lontano, il tubo d'entrata può essere steso sul punto più basso della sentina, indipendentemente dalle limitazioni di spazio. Le pompe sono dotate di un filtro in linea per evitare l'ingresso di detriti dannosi nella pompa. Il design affidabile della membrana non viene danneggiato dal funzionamento a secco.

MANUTENZIONE

Rimessa invernale

Quando è possibile, è preferibile rimuovere la pompa completa o almeno il motore, la membrana e le valvole, e conservare questi elementi in un luogo caldo e asciutto. Se ciò non è possibile, la pompa drenare completamente la pompa, rimuovere i tubi e far funzionare la pompa fino alla completa fuoriuscita di tutta l'acqua.

⚠ ATTENZIONE NON USARE ANTIGELO PER AUTOMOBILI.

Montaggio

Montare verticalmente in una postazione asciutta (al di sopra del livello più alto dell'acqua di sentina) su una superficie solida. Regolare la tensione della cinghia per un gioco di 6 mm fra le pulegge.

Sistema idraulico

Per l'entrata e lo scarico, usare tubo flessibile non pieghevole con diametro interno di $\frac{3}{4}$ di pollice. Mantenere le linee di entrata e di scarico prive di attorcigliamenti e restrizioni. Per proteggere la pompa dai detriti, usare il filtro di sentina in linea da $\frac{3}{4}$ di pollice (Modello 36200-0000) nella linea d'entrata dalla sentina. Per lo scarico, usare un passascafo di $\frac{3}{4}$ di pollice.

COLLEGAMENTI ELETTRICI PER MODELLI A TENSIONE CC - Vedi figura 1 e 3.

Collegare i fili della pompa in un circuito indipendente da tutti gli altri impianti elettrici. Usare treccia di rame. Installare fusibile/disgiuntore in circuito positivo. Per le misure raccomandate dei fili e dei fusibili, vedere la tabella. Vedere il diagramma dei collegamenti elettrici. Dopo l'installazione, si raccomanda di controllare la tensione ai terminali del motore con il motore in funzione a pieno carico e con tutti gli altri apparecchi elettrici nel circuito funzionanti. La tensione non deve essere minore del 90% della tensione nominale del motore.

COLLEGAMENTI ELETTRICI PER I MODELLI CON TENSIONE CA

Usare filo di rame standard gauge 16 per lunghezze fino a 30 m dalla fonte di alimentazione. Collegare il filo conduttore (bianco) non commutato, a massa, al filo conduttore bianco del motore. Collegare il filo conduttore (nero) non a massa, commutato, al filo conduttore nero del motore. Questo conduttore deve includere, alla fonte di alimentazione, un fusibile 125 V, 1,5 amp. Il filo conduttore verde del motore deve essere collegato alla massa CA del circuito.



AVVERTENZA

PERICOLO D'INCENDIO



Il cablaggio deve soddisfare tutti gli standard elettrici del caso, e comprendere un fusibile di dimensione appropriata o un interruttore disgiuntore. IL CABLAGGIO SCORRETTO PUÒ CAUSARE UN INCENDIO CON RISCHIO DI INFORTUNI O DI MORTE.



MANUTENZIONE - Vedi Figura 2.

SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE

1. Rimuovere i quattro bulloni che fissano l'insieme dell'albero intermedio.
2. Esporre le valvole sollevando l'albero intermedio e la membrana attaccata dalla base della pompa. Rimuovere e pulire o sostituire le valvole.
3. Installare le valvole, verificando che la falda superiore sia ALZATA sull'entrata e ABBASSATA sullo scarico.
4. Rimettere a posto motore-sostegno-membrana e fissare in modo uniforme alla base con quattro bulloni di fermo e rondelle.

SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA E DELL'ASTA DI COLLEGAMENTO - Vedi Figura 2.

1. Rimuovere i quattro bulloni che fissano l'insieme dell'albero intermedio.
2. Sollevare dalla base della pompa l'albero intermedio e la membrana attaccata.
3. Rimuovere le due viti di fermo della membrana e il fermo in basso della membrana.
4. Rimuovere il dado di bloccaggio. Rimuovere l'asta di collegamento e la membrana dall'alto del fermo della membrana, quindi svitare il bullone per separare le piastre della membrana.
5. Verificare che la membrana non presenti tagli e incrinature. Verificare che il cuscinetto dell'asta non sia eccessivamente logorato. Sostituirlo se logorato in maniera eccessiva.
6. Riasssemblare in modo sciolto membrana, piastre della membrana, distanziatore dell'asta di collegamento e bullone della membrana sull'asta di collegamento. Usando il dado di bloccaggio, fissare saldamente l'asta di collegamento all'albero intermedio. Fissare la membrana sul fermo superiore della membrana con il fermo in basso della membrana e due viti.
7. Stringere il bullone dell'asta di collegamento.
8. Rimettere a posto motore-sostegno-membrana e fissare in modo uniforme alla base con quattro bulloni di fermo e rondelle.

SOSTITUZIONE DEGLI SMORZATORI DI PULSAZIONI - Vedi Figura 2.

1. Scollegare i conduttori dell'alimentazione dalla pompa e rimuovere dal sostegno.
2. Rimuovere nove viti della piastra in basso e la piastra in basso. Estrarre lo smorzatore di pulsazioni e sostituirlo.
3. Rimettere a posto la piastra in basso e le viti. Stringere in modo uniforme per assicurare una chiusura idraulica e una tenuta pneumatica.
4. Reinstallare la pompa e ricollegare i conduttori dell'alimentazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

Perdita di aspirazione alla pompa.

SOLUZIONE

- Perdita d'aria nella linea di aspirazione.
- Raccolta di sentina non sommersa.
- Tubo d'entrata attorcigliato o intasato.
- Entrata o valvola di scarico incrostata
- Membrana rotta.

Funzionamento anormale o rumoroso.

- Tubo d'entrata o di scarico attorcigliato o intasato.
- Pompa non montata in maniera salda.
- Vite eccentrica allentata.
- Smorzatore di pulsazioni rotto o caduto.



ATTENZIONE

RISCHIO DI INCOMPATIBILITÀ FRA I COMPONENTI – USARE SOLO CON L'ACQUA.



ATTENZIONE

LA BASE DEL MOTORE PUÒ DIVENTARE CALDA DURANTE IL FUNZIONAMENTO PROLUNGATO. IL CONTATTO PROLUNGATO CON LA PELLE PUÒ CAUSARE USTIONI.

JABSCO

a xylem brand

ELEKTRISCHE LENSPOMPEN

SPECIFICATIES

Vrije doorstroming:	5,5 U.S.GPM
	21 liter/min.
	4,5 Imp. GPM
Vert. levensduur droog zuigen:	213,36 cm (2,1m)
Aansluitingen:	Overschuifslang van 3/4" (19 mm)
Gewicht:	8 lb (3,6 kg)

TOEPASSING

De membraanlenspomp van Jabsco zijn zelfaanzuigend en daardoor geschikt voor montage boven en buiten ruwe lensomgevingen. Omdat ze extern worden gemonteerd, kan de invoerslang naar het laagste punt van lens worden gevoerd, ongeacht de ruimtelijke beperkingen. De pompen zijn voorzien van een in-line zeef die binnendringen van schadelijk afval voorkomt. Het betrouwbare membraanontwerp wordt niet beschadigd door droog lopen.

ONDERHOUD

Winterberging

Voor zover mogelijk de volledige pomp of ten minste de motor, het membraan en de afsluiters verwijderen en op een warme, droge locatie bewaren. Als dit niet mogelijk is, moet u de pomp volledig legen, de slangen verwijderen en de pomp laten draaien tot al het water is uitgestoten.

**VOORZICHTIG** GEBRUIK GEEN ANTIVRIES VOOR AUTO'S.

Montage

Rechtup monteren op een droge locatie (boven het hoogste lenswaterpeil) op een stevig oppervlak. Stel de riemspanning in op 1/4" (6,4 mm) speling tussen de riemschijven.

Leidingen

Gebruik voor de in- en afvoer een niet-flexibele slang van 3/4" (19 mm). Houd de in- en afvoerleidingen vrij van knikken of restricties. Gebruik de 3/4" (19 mm) in-line zeef van de lenspomp (model 36200-0000) in de invoerleiding van de lenspomp om de pomp tegen vuildeeltjes te beschermen. Gebruik voor de afvoer een fitting door de romp van 3/4" (19 mm).

BEDRADING VOOR DC-SPANNINGMODELLEN - zie figuur 1 & 3

Bedraad de pomp in een circuit dat los staat van alle andere elektrische voorzieningen. Gebruik geslagen koperdraad. Monteer de zekering/stroomonderbreker in het positief circuit. Zie tabel voor aanbevolen bedrading en zekering. Zie bedradingsschema voor aansluitingen. Er wordt geadviseerd om na de installatie de spanning aan de motorterminals te controleren met de motor onder volle belasting en terwijl alle andere apparaten in het circuit draaien. De spanning mag niet onder 90% van de nominale motorspanning liggen.

BEDRADING VOOR MODELLEN MET AC-SPANNING


Gebruik standaard koperdraad van type 16 voor lengtes tot 100 feet (30,5 m) van de stroombron. Sluit de geaarde, ongeschakelde geleider (wit) aan op de witte motoraardkabel. Sluit de niet-geaarde, geschakelde geleider (zwart) aan op de zwarte motoraardkabel. Deze geleider moet aan de stroombron een zekering van 1,5 amp, 125 V hebben. De groene motoraardkabel moet op de aarde van het AC-circuit worden aangesloten.

KENMERKEN

- Zelfaanzuigend
- Drooglopend dankzij membraan-ontwerp
- Geruisloze werking
- Ingebouwde hydraulische pulsdemper
- Permanent gesmeerde kogellagers op as en drijfstaag
- Grote trillingdempers
- Geheel corrosiebestendige materialen voor zeewater
- Voldoet aan bepaling 183.410 van de USCG (Amerikaanse kustwacht) en ISO 8846 MARINE voor ontstekingsbescherming

**WAARSCHUWING****BRANDGEVAAR**

De bedrading moet aan de van toepassing zijnde elektrische normen voldoen en een zekering of stroomonderbreker van de juiste sterkte hebben. **ONJUISTE BEDRADING KAN BRAND VEROORZAKEN MET LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG.**



SERVICE - zie figuur 2

AFSLUITERS VERVANGEN

1. Verwijder de vier bouten waarmee de tussenas is bevestigd.
2. Leg de afsluiters bloot door de tussenas met het bevestigde membraan van het pompvoetstuk te tillen. Verwijder en reinig of vervang de afsluiters.
3. Monteer de afsluiters en zorg dat de rubberen tongklep naar BOVEN zit bij de invoer en naar BENEDEN bij de afvoer.
4. Plaats het samenstel van de motor/montage/membraan terug en maak het gelijkmatig vast met de vier bevestigingsbouten en ringen.

MEMBRAAN DRIJFSTANG VERVANGEN - zie figuur 2.

1. Verwijder de vier bouten waarmee de tussenas is bevestigd.
2. Til de tussenas met het bevestigde membraan van het pompvoetstuk.
3. Verwijder de twee membraanbevestigingsschroeven en de onderste membraanopsluiting.
4. Verwijder de borgmoer. Haal de drijfstang en het membraan van de bovenste membraanopsluiting en schroef de bout los om de membraanplaten te scheiden.
5. Inspecteer het membraan op groeven en barsten. Inspecteer de lagers van de stang op buitensporige slijtage. Vervang het membraan indien versleten.
6. Plaats het membraan, de membraanplaten, afstandshouder van de drijfstang en membraanbout losjes terug op de drijfstang. Bevestig de drijfstang met de opsluitmoer aan de tussenas. Bevestig het membraan met de onderste membraanopsluiting en twee schroeven aan de bovenste membraanopsluiting.
7. Draai de bout van de drijfstang vast.
8. Plaats het samenstel van de motor/montage/membraan terug en maak het gelijkmatig vast met de vier bevestigingsbouten en ringen.

PULSDEMPERS VERVANGEN - zie figuur 2.

1. Haal de voedingskabels uit de pomp en van de montage.
2. Verwijder de negen moeren van de bodemplaat en de bodemplaat zelf. Trek de pulsdemper eruit en vervang hem.
3. Breng de bodemplaat en schroeven weer aan. Draai ze gelijkmatig aan voor een goede lucht- en waterdichting.
4. Installeer de pomp opnieuw en sluit de stroomdraden weer aan.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM

Verlies van zuigkracht naar pomp.

OPLOSSING

- Luchtlek in zuigleiding.
- Lensopname niet ondergedompeld.
- Invoerslang geknikt of verstopt.
- Invoer- of afvoerafsluiter vies.
- Membraan gescheurd.

Moeizame of lawaaierige werking.

- Invoer- of afvoerslang geknikt of verstopt.
- Pomp niet stevig gemonteerd.
- Excentrische schroef los.
- Pulsdemper gescheurd of ingeklapt.



VOORZICHTIG

ELEMENTEN KUNNEN INCOMPATIBEL ZIJN - UITSLUITEND VOOR WATER.



VOORZICHTIG

BIJ LANGDURIG GEBRUIK KAN HET MOTORVOETSTUK WARM WORDEN. LANGDURIG CONTACT MET DE HUID KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN.



a xylem brand

ELEKTRISKA LÄNSPUMPAR

SPECIFIKATIONER

Öppet flöde: 5,5 USA GPM
21 liter/min.
4,5 Imp.GPM

Vert.

Torr sugningshöjd: 7 feet (2,1m)

Portar: 3/4" påskjutbar slang

Vikt: 8 lb (3,6 kg)

APPLIKATION

Jabsco diafragmaläns pumpar är självprimande så de kan monteras ovanför och utanför kärva läns pumpsmiljöer. Eftersom de har fjärrmonterats, kan intagsslangen dras till den lägsta punkten i brunnen oberoende av utrymmesbegränsningar. De levereras med en inbyggd sil för att förhindra skadligt material från att tränga in i pumpen. Den tillförlitliga diafragmakonstruktionen skadas inte av torrkörning.

UNDERHÅLL

Vinterförvaring

När det är möjligt föredrar vi att hela pumpen eller åtminstone motorn, diafragman och ventilerna avlägsnas och förvaras på en varm och torr plats. Om detta inte är möjligt måste pumpen tappas av fullständigt, slangarna avlägsnas och pumpen köras tills allt vatten pumpats ut.



VAR FÖRSIKTIG!

ANVÄND INTE FROSTSKYDDSMEDEL FÖR BILAR.

Montering

Montera i upprätt läge på en torr plats (ovanför den högsta slagvattensnivån) på en fast yta. Justera remspänningen för 1/4 tums spel mellan drivskrivorna.

Rörledningar

För inlopp och utlopp ska du en 3/4" ID formstabil slang. Håll inlopps- och utloppsledningarna fria från veck och begränsningar. Använd den inbyggda 3/4" slagvattenssilen (modell 36200-0000) i inloppsröret från brunnen för att skydda pumpen mot skräp. Avänd ett 3/4" beslag genom skrovet för utlopp.

LEDNINGSDRAGNING FÖR LIKSTRÖMSMODELLER - se fig. 1 och 3.

Dra ledningarna till pumpen i en krets som är oberoende av alla andra elektriska komponenter. Använd tvinnad koppartråd. Installera säkring/strömbrytare i en positiv krets. Se tabellen med rekommenderade tråd- och säkringsstorlekar. Se diagrammet för ledningsförbindelser. Efter installation rekommenderar vi att spänningen kontrolleras vi motorns poler mer motor igång under full belastning och alla andra anordningar i kretsen i drift. Spänningen bör inte vara mindre än 90 % av motorns märkspänning.

LEDNINGSDRAGNING FÖR VÄXELSTRÖMSMODELLER

Använd 16 gauge tvinnad koppartråd för längder upp till 100 fot från strömkällan. Anslut den jordade, icke-omkopplade ledaren (vit) till den vita motorledningen. Anslut den ojordade, omkopplade ledaren (svart) till den svarta motorledningen. Denna ledare bör inkludera, vid strömkällan, en 1,5 A, 125 V säkring. Den gröna motorledningen måste anslutas till växelströmskretsens jord.

FUNKTIONER

- Självprimande
- Diafragmakonstruktion tillåter torrdrift
- Tyst drift
- Inbyggd hydraulisk pulseringsdämpare
- Permanent smorda kullager på axel och vevstake
- Stora vibrationsabsorberande dynor
- Korrosionsbeständiga material genomgående för havsvattendrft
- Uppfyller kraven USCG Regulation 183.410 och ISO 8846 MARINE för antändningsskydd




VARNING!

BRANDFARA



Elledningarna måste uppfylla gällande elstandarder och inkluderar korrekt anpassad säkring eller överspänningsskydd. OLÄMPLIGA ELLEDNINGAR ORSAKA BRAND MED PERSONSKADA ELLER DÖD SOM RESULTAT.



SERVICE - se fig. 2.

VENTILBYTE

1. Avlägsna fyra bultar som håller fast mellanaxeln.
2. Exponera ventilerna genom att lyfta mellanaxeln och den fastsatta diafragmaenheten från pumpens fundament. Avlägsna och rengör eller byt ut ventilerna.
3. Installera ventiler, medan du ser till att gummiklaffen är UPP vid inloppet och NED vid utloppet.
4. Byt ut motor-monteringsdiafragmaenheten och sätt fast jämnt vid fundamentet med de fyra fastsättningsbultarna och brickor.

BYTE AV DIAFRAGMA OCH VEVSTAKE - se fig. 2.

1. Avlägsna fyra bultar som håller fast mellanaxeln.
2. Lyft mellanaxeln och den fastsatta diafragmaenheten från pumpfundamentet.
3. Avlägsna två diafragmahållskruvar och bottendiafragmahållaren.
4. Avlägsna låsmuttern. Avlägsna vevstaken och diafragman från den övre diafragmahållaren och skruva sedan av bulten för att skilja åt diafragman och plåtarna.
5. Inspektera diafragman för skär och rupturer. Kontrollera stängenhetslagret för slitage. Byt ut om det är mycket slitet.
6. Montera på nytt löst diafragman, diafragmaplåtarna, vevstaksdistansen och diafragmabulten på vevstaken. Sätt fast vevstaken vid mellanaxeln ordentligt med hjälp av en låsmutter. Sätt fast diafragman vid den övre diafragmahållaren med bottendiafragmahållaren och två skruvar.
7. Dra åt vevstaksbulten.
8. Byt ut motor-monteringsdiafragmaenheten och sätt fast jämnt vid fundamentet med de fyra fastsättningsbultarna och brickor.

BYTE AV PULSERINGSDÄMPARE - se fig. 2.

1. Koppla från elledningarna från pumpen och avlägsna dem från pumpen.
2. Avlägsna nio bottenplåtsskruvar och tre bottenplåten. Dra ut och byt ut pulseringsdämparen.
3. Byt ut bottenplåten och skruvarna. Dra åt jämnt för att säkerställa luft- och vattentätning.
4. Installera pumpen och anslut strömledningarna på nytt.

FELSÖKNING

PROBLEM

Förlust av pumpsug.

Ojämn eller bullrig drift.

LÖSNING

-Luftläckage i sugledningen.
-Länsröret inte under vattenytan.
-Inloppsslangen veckad eller tilltäppt.
-Tilltäppt inlopps- eller utloppsventil.
-Diafragmaruptur.

-Inlopps- eller utloppsslangen veckad eller tilltäppt.
-Pumpen inte stadigt monterad.
-Löss excenterskruv.
-Pulseringsdämpare sprucken eller kollapsad.



VAR FÖRSIKTIG!

POTENTIELL KOMPLEMENTINKOMPATIBILITET – ENDAST FÖR VATTEN.



VAR FÖRSIKTIG!

MOTORFUNDAMENTET KAN BLI HETT UNDER LÅNGVARIG DRIFT.
LÅNGVARIG HUDKONTAKT KAN LEDA TILL BRÄNSKADA.

ES

Serie 36680-2



a xylem brand

BOMBAS ELÉCTRICAS DE SENTINA

ESPECIFICACIONES

Flujo abierto:	5,5 U.S.GPM 21 litros por min. 4,5 Imp. GPM
Elevación de succión vertical en seco:	7 pies (2,1m)
Lumbreras:	Manguera deslizable de 3/4"
Peso:	8 lb (3,6 kg)

APLICACIÓN

Las bombas de diafragma de sentina de Jabsco incluyen auto cebado, por lo tanto se pueden montar encima y en el exterior en ambientes rigurosos de sentina. Debido a que se montan en un lugar alejado, la manguera de entrada se puede mover al punto más bajo de la sentina sin tomar en cuenta las limitaciones de espacio. Incluyen un filtro en línea para evitar que se introduzcan desechos dañinos en la bomba. Debido a la fiabilidad del diseño del diafragma, no se daña con la operación en seco.

MANTENIMIENTO

Almacenamiento durante el invierno

Cuando sea posible, es preferible que la bomba completa o al menos el motor, el diafragma y las válvulas se retiren y almacenen en un lugar templado y seco. Si esto no es posible, la bomba se debe drenar completamente, quitar las mangueras y operar la bomba hasta que haya expulsado toda el agua.

PRECAUCIÓN

NO USE UN TIPO DE ANTICONGELANTE AUTOMOTRÍZ.

Montaje

Se monta en posición vertical en un lugar seco (sobre el nivel más alto de agua de la sentina) sobre una superficie sólida. Ajuste la tensión de la correa para que tenga 1/4" de espacio entre las roldanas.

Tuberías y accesorios:

Para tomas y descargas use una manguera que no se colapse con un diámetro interno de 3". Mantenga las líneas de toma y descarga libres de restricciones y torceduras. Use el filtro en línea para sentina de 3/4" (Modelo 36200-0000) en la línea de entrada de la sentina para proteger a la bomba contra impurezas. Use un accesorio para montaje a través del casco de 3/4" para descarga.

CONEXIONES PARA LOS MODELOS DE VOLTAJE DC - Ver las Figuras 1 y 3.

Conecte la bomba en un circuito independiente de los demás aparatos eléctricos. Utilice alambre de cobre trenzado. Instale un fusible o disyuntor en un circuito positivo. Consulte la tabla para ver el tamaño de alambre y fusible recomendado. Consulte el diafragma para ver las conexiones para los cables. Se recomienda que, después de la instalación, se verifique el voltaje en las terminales del motor con el motor operando con una carga completa al mismo tiempo que los demás aparatos en el circuito estén operando. El voltaje no debe ser menos del 90% del voltaje nominal del motor.

CONEXIÓN PARA LOS MODELOS DE VOLTAJE AC

Use alambre de cobre de calibre 16 estándar para distancias de hasta 100 pies de la fuente de corriente eléctrica. Conecte el conductor sin interruptor con conexión a tierra (blanco) al cable blanco del motor. Conecte el conductor con interruptor sin conexión a tierra (negro) al cable negro del motor. Este conductor debe incluir un fusible de 125 voltios y 1.5 amp en la conexión a la fuente de energía. El cable verde del motor debe estar conectado a la conexión a tierra de circuito AC.

CARACTERÍSTICAS

- Auto cebado.
- El diseño del diafragma permite el funcionamiento en seco.
- Operación silenciosa.
- Humidificador de pulsación hidráulico integrado.
- Cojinete de bolas en el eje y vástago conector con lubricación permanente.
- Almohadillas de absorción para vibración de tamaño grande.
- Materiales resistentes a la corrosión en todo el equipo para operar con agua salada.
- Cumple con la regulación 183.410 de USCG e ISO 8846 MARINE para la protección de la ignición.

**ADVERTENCIA****PELIGRO DE INCENDIO**

Las conexiones deben cumplir las normas eléctricas aplicables e incluir un fusible o disyuntor de tamaño apropiado. UNA CONEXIÓN INCORRECTA PUEDE ORIGINAR INCENDIOS QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES O MUERTE.